

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан ООО «Управляющая компания «Вишневая горка» ИНН 53286230
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого производилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым производилась проверка готовности к
отопительному периоду:

1. Теплопотребляющая установка дома №1 по ул. Вишневая аллея;
2. Теплопотребляющая установка дома №2 по ул. Вишневая аллея;
3. Теплопотребляющая установка дома №3 по ул. Вишневая аллея;
4. Теплопотребляющая установка дома №4 по ул. Вишневая аллея;
5. Теплопотребляющая установка дома №5 по ул. Вишневая аллея;
6. Теплопотребляющая установка дома №5Б по ул. Вишневая аллея;
7. Теплопотребляющая установка дома №6 по ул. Вишневая аллея;
7. Теплопотребляющая установка дома №7 по ул. Вишневая аллея;
9. Теплопотребляющая установка дома №9 по ул. Вишневая аллея;
10. Теплопотребляющая установка дома №11 по ул. Вишневая аллея;
11. Теплопотребляющая установка дома №15 по ул. Вишневая аллея;
12. Теплопотребляющая установка дома №19 по ул. Вишневая аллея;
13. Теплопотребляющая установка дома №21 по ул. Вишневая аллея;
14. Теплопотребляющая установка дома №1 по ул. Генерала Костицына;
15. Теплопотребляющая установка дома №3 по ул. Генерала Костицына;
16. Теплопотребляющая установка дома №5 по ул. Генерала Костицына;
17. Теплопотребляющая установка дома №7 по ул. Генерала Костицына;
18. Теплопотребляющая установка дома №9 по ул. Генерала Костицына;
19. Теплопотребляющая установка дома №11 по ул. Генерала Костицына;
20. Теплопотребляющая установка дома №13 по ул. Генерала Костицына;
21. Теплопотребляющая установка дома №1 по ул. Изумрудная;
22. Теплопотребляющая установка дома №2 по ул. Изумрудная;
23. Теплопотребляющая установка дома №3 по ул. Изумрудная;
24. Теплопотребляющая установка дома №4 по ул. Изумрудная;
25. Теплопотребляющая установка дома №4А по ул. Изумрудная;

26. Теплопотребляющая установка дома №5 по ул. Изумрудная;
27. Теплопотребляющая установка дома №6 по ул. Изумрудная;
28. Теплопотребляющая установка дома №7 по ул. Изумрудная;
29. Теплопотребляющая установка дома №8 по ул. Изумрудная;
30. Теплопотребляющая установка дома №1 по ул. Олимпийская;
31. Теплопотребляющая установка дома №2 по ул. Олимпийская;
32. Теплопотребляющая установка дома №3 по ул. Олимпийская;
33. Теплопотребляющая установка дома №4 по ул. Олимпийская;
34. Теплопотребляющая установка дома №5 по ул. Олимпийская;
35. Теплопотребляющая установка дома №6 по ул. Олимпийская;
36. Теплопотребляющая установка дома №8 по ул. Олимпийская;
37. Теплопотребляющая установка дома №9 по ул. Олимпийская;
38. Теплопотребляющая установка дома №9А по ул. Олимпийская;
39. Теплопотребляющая установка дома №9Б по ул. Олимпийская;
40. Теплопотребляющая установка дома №10 по ул. Олимпийская;
41. Теплопотребляющая установка дома №11 по ул. Олимпийская;
42. Теплопотребляющая установка дома №12 по ул. Олимпийская;
43. Теплопотребляющая установка дома №13 по ул. Олимпийская;
44. Теплопотребляющая установка дома №15 по ул. Олимпийская;
45. Теплопотребляющая установка дома №17 по ул. Олимпийская.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 29.08.2025 № 574.

Председатель комиссии по проведению
проверки готовности систем теплоснабжения
города Челябинска к работе в отопительный период



А. И. Кочерещенко

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

г. Челябинск

«19» 08 2025г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации города Челябинска от 28.05.2025 № 7027, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «28» 05 2025, утвержденной заместителем Главы города Челябинска по городскому хозяйству Астаховым А. С., с «19» 08 2025 по «19» 08 2025 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вишневая горка» (ИНН 7453286230)

(полное наименование и ИНН лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. Вишневая аллея 1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 9; 11, 15, 19, 21;
2. Генерала Костицына 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
3. Изумрудная 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8;
4. Олимпийская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 15, 17.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1. Вишневая аллея 1	Готов
2. Вишневая аллея 2	Готов
3. Вишневая аллея 3	Готов
4. Вишневая аллея 4	Готов
5. Вишневая аллея 5	Готов
6. Вишневая аллея 5Б	Готов
7. Вишневая аллея 6	Готов
8. Вишневая аллея 7	Готов
9. Вишневая аллея 9	Готов
10. Вишневая аллея 11	Готов

11. Вишневая аллея 15	Готов
12. Вишневая аллея 19	Готов
13. Вишневая аллея 21	Готов
14. Генерала Костицына 1	Готов
15. Генерала Костицына 3	Готов
16. Генерала Костицына 5	Готов
17. Генерала Костицына 7	Готов
18. Генерала Костицына 9	Готов
19. Генерала Костицына 11	Готов
20. Генерала Костицына 13	Готов
21. Изумрудная 1	Готов
22. Изумрудная 2	Готов
23. Изумрудная 3	Готов
24. Изумрудная 4	Готов
25. Изумрудная 4А	Готов
26. Изумрудная 5	Готов
27. Изумрудная 6	Готов
28. Изумрудная 7	Готов
29. Изумрудная 8	Готов
30. Олимпийская 1	Готов
31. Олимпийская 2	Готов
32. Олимпийская 3	Готов
33. Олимпийская 4	Готов
34. Олимпийская 5	Готов
35. Олимпийская 6	Готов
36. Олимпийская 8	Готов
37. Олимпийская 9	Готов
38. Олимпийская 9А	Готов
39. Олимпийская 9Б	Готов
40. Олимпийская 10	Готов

37. Оценочный лист № 31 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
38. Оценочный лист № 32 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
39. Оценочный лист № 33 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
40. Оценочный лист № 34 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
41. Оценочный лист № 35 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
32. Оценочный лист № 32 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
33. Оценочный лист № 33 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
44. Оценочный лист № 34 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.;
45. Оценочный лист № 35 для расчета индекса готовности к отопительному периоду 5 л.

Председатель комиссии:

А. И. Кочершенко

Заместитель председателя комиссии:

В. В. Храпцов

Члены комиссии:

М. М. Кушцов

В.В. Еремин

Представитель теплоснабжающей
организации

М.Ю. Медведцев

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« » 2025

ИП Жарков М.А.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Оценочный лист № 1
для расчета индекса готовности к отопительному периоду:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" "Вышнева горка" ИНН 7453286230

(полное наименование и ИНН лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

- 1. Вышневая аллея 1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 9, 11, 15, 19, 21;
- 2. Генерала Костиньина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- 3. Изумрудная 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8;
- 4. Олимпийская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 15, 17.

(адрес объекта)

Жилые входы - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения. Жилые входы - виден значения от 0 или 1							
Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес	Наименование	Расчет	Замечания	
			показателя	показателя	показателя ей		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 1.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила);	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Каждый о тепл	0,974		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Каждый	0,98	
1.1.1		Акты проверки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зону) деятельности которой входит система (система) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки теплопотребляющей установки	0,31	Каждый	1	

1.1.2	Акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании аросельных (отграничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кмтр	1	
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповерженных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Кмр	1	
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Кмр	1	
1.1.5	Акта о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта-и-(или)-теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Кмтр	1	

1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.78 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документов эксплуатировавшей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Качество	0	
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 2.78 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Качество правил ОПО	0	
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0,01	Качество тепл. пункт	1	
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Качество	1	
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системах горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Качество тепл. пункт	1	
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Качество	1	

1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кварт	1	
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Кварт	1	
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Документа, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кварт	1	
1.3.1	(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кварт	1	
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставление тепловой энергии (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование задолженности, либо подписанное с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование задолженности с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Кварт	1	
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документа, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кварт	0,5	
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кварт	1	
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кварт	0	

2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 1.1.2 пункта 1 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.5, 1.6, 1.1.5, 1.7 пункта 1 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Качество	1	
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.19 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1.1.5, 1.6 пункта 1 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Количество	1	
2.2		Акта о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 1.1.5, 1.7 пункта 1 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Качество	1	
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 1 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 1.1.3 пункта 1 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 1.1.5, 1.8 пункта 1 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Качество	1	
3.1		Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Показатель наличия акта действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	Качество	1	
3.2							

4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Критич	1	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Критич	1	